



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городах Нефтекамск, Агидель,
Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах**

ул. Социалистическая, д. 10, г. Нефтекамск, Республика Башкортостан, 452680
тел/факс (34783) 4-86-91, E-mail: rpnr06@rpnr.ufanet.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с. Амзя городского округа город Нефтекамск, 0264012986

Фактический адрес: 452695, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г. НЕФТЕКАМСК, С. АМЗЯ,
УЛ. ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ Д. 10

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и
зарегистрировавшем органе, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе фамилия, имя,
отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

(место выдачи предписания)

№ 02-21-26-28

452952, Республика Башкортостан, г.
Нефтекамск с. Амзя,
Ул. Лесохимическая 10

« 20 » февраля 2026 г.

Мною Каюмовым Рифом Ильясовичем, ведущим специалистом-экспертом
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в
городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском,
Янаульском районах.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Амзя городского округа город Нефтекамск, 0264012986: 452695, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г. НЕФТЕКАМСК, С. АМЗЯ, УЛ. ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ Д. 10

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В пищеблоке над столом для приготовления холодных закусок не функционирует бактерицидная установка, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 2. В пищеблоке не проведены ревизия и контроль эффективности вытяжной системы вентиляции, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 3. В спортзале отопительные приборы не имеют ограждающих устройств, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 4. В кабинете №14 над интерактивной доской не функционирует осветительная установка, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В пищеблоке над столом для приготовления холодных закусок установить бактерицидную установку в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 2. В пищеблоке провести ревизию и контроль эффективности вытяжной системы вентиляции, в соответствии п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 3. В спортзале отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами, в соответствии п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 4. В кабинете №14 над интерактивной доской заменить перегоревшую лампу в осветительной установке, в соответствии п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- (указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Ялашеву Альбину Мидхатовну
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Нефтекамский ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, по адресу: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д.10, тел/факс (34783) 4-86-91, E-mail: rpnr06@rpnr.ufanet.ru или заказным почтовым отправлением с

Ведущий
эксперт

специалист-

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Каюмов Р.И.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного автономного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Амзя городского округа город Нефтекамск" 0231004411 Ялашева Альбина Мидхатовна

« _____ »

2026г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
