

Башкортостан Республикаһы
Нефтекама калаһы кала округының
Әмзә ауылы урта дөйөм белем
биреү мәктәбе
муниципаль дөйөм белем биреү
автоном учреждениеһы
(Әмзә ауылы УДББМ МДББАУ)

Муниципальное общеобразовательное
автономное учреждение
средняя общеобразовательная школа
села Амзя городского округа
город Нефтекамск
Республики Башкортостан
(МОАУ СОШ села Амзя)

Лесохимическая ул., д.10, село Амзя, г. Нефтекамск, Республика Башкортостан, Российская
Федерация 452695, тел. 8(347-83) 2-44-30, факс 8(347-83) 2-44-30, E-mail asosh2006@mail.ru.
ОКПО 39970890; ОГРН 1020201884955; ИНН/КПП 0264012986/026401001

Исх. №_191_от_01.06.2026__г.

Начальнику
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан
в городах Нефтекамск, Агидель,
Дюртюлинском, Илишевском,
Калтасинском, Краснокамском,
Янаульском районах

Л.Н. Акбашевой

Отчет об устранении выявленных нарушений
по Предписанию № 02-21-26-28 от 20 февраля 2026 г.

В ответ на предписание № 02-21-26-28 от 20 февраля 2026 г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах в МОАУ СОШ села Амзя проведены следующие мероприятия по устранению нарушений:

№	Предписание	Мероприятия
1	В пищеблоке над столом для приготовления холодных закусок установить бактерицидную установку в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	Выполнено. Приложение 1, фотография.

2	В пищеблоке провести ревизию и контроль эффективности вытяжной системы вентиляции и в соответствии п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	Выполнено. Приложение 2, фотография, копия паспорта на систему вентиляции.
3	В спортзале отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами, в соответствии п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	Выполнено. Приложение 3, фотография.
4	В кабинете над интерактивной доской заменить перегоревшую лампу в осветительной установке, в соответствии п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Выполнено. Приложение 4, фотография.

Директор

А.М. Ялашева

Исполнитель: секретарь-руководителя Шабалина Марина Вадимовна, 8(34783)2-44-30